



坐标: 采用2000大地坐标系  
 高程: 采用1985国家高程基准  
 标注: 图中尺寸标注单位为“米”

**图例**

- 建筑及层数
- 拟建电梯
- 电梯连廊
- 尺寸标注
- 坐标标注

总平面图 1:300

**标准执行情况表**

需要说明的标准执行情况	是否符合强条	所采取的措施	备注
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第5.2.2条对防火间距的要求	符合	电梯外挑采用A类复合阻燃玻璃, 电梯方通, 涂覆25mm厚防火涂料, 耐火等级均为3.0h, 与周边防火间距达到4米以上。	
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第5.5.30条对疏散通道宽度的要求	符合	加装电梯位置在首层已预留1.6米的疏散通道宽度。	
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第7.1.8条对消防车通道宽度和转弯半径的要求	符合	小区内已满足消防车通道宽度和转弯半径的要求。	
《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.2.1条对楼梯间自然通风的要求	符合	保留原有楼梯间的通风设施满足楼梯间自然通风的要求。	
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第7.2.2条对消防登高操作场地的要求	符合	小区内已消防登高操作场地的要求。	